



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1134.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **COVERLAN- hybrydowy kompozyt do natrysku tworzący szybkoutwardzalną powłokę wzmacnianą mikrowłóknami ze skał bazaltowych**

Zawierający / containing: żywicę polimocznikową, mikrowłóknę ze skał bazaltowych, utwardzacz aminowy

Przeznaczony do / destined: stosowania jako system renowacji przewodów wodociągowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych. Instalacje, w których zastosowano powyższy wyrób, po zakończeniu prac i przed włączeniem do eksploatacji należy starannie przepłukać wodą. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Polychem System Sp. z o.o.
60-003 Poznań
ul. Wołczyńska 43

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TERLAN Sp. z o.o.
60-478 Poznań
ul. Lutycka 95

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.10.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.10.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 października 2022

The date of issue of the certificate: 7th October 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB